

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО «ППТ»

Е.А. Будахина

«09» 08 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта: 184421 Мурманская область, Печенгский район, пгт.Никель, ул.Спортивная, д.14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6055 кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 34502 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1984, капитального ремонта/реконструкции _____ - _____
проектная документация на (вид работы) _____ утверждена / прошла экспертизу в срок _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт _____ - _____; реконструкция _____ - _____;
строительство нового здания _____ - _____; иное _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Печенгский политехнический техникум» (ГАОУ МО «ППТ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
184421 Мурманская область, Печенгский район, пгт.Никель, ул.Спортивная, д.14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Министерство образования и науки Мурманской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи
183025 г.Мурманск, ул.Трудовые резервы, д.4, тел. (8152) 44-63-77

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): Профессиональная образовательная организация
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования.
Реализация профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего и среднего общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста;
граждане пожилого возраста; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)¹

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От п.Спутник, п.Печенга, п.Корзуново, г.Заполярный маршрутное такси до остановки КБО в п.Никель

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет

Необходимые организационные решения организовать специальное транспортное обслуживание

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 Время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района)

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***		+			

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение слуха; У - нарушения умственного развития

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «09»июня 2018 г.*

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «09»июня 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУим	ДУим	ДУим	ДУпп	ДУим	ДУим	ДУим	ДУим	
2 этапа (отложенных работ)	ДУим	ДУим	ДУим	ДУпп	ДУим	ДУим	ДУим	ДУим	
3 этапа (итоговых работ)	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ	ДЧ	ДЧ	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)п

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____ нет

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности _____

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп				+				
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2018 года *после 1 этапа работ достигнуто состояние доступности объекта по всем категориям, кроме С-п									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+	+		+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+			+		+	
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2022 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам				+			+		
3.1 По варианту «А»	ДП		+			+		+	
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 31 декабря 2025 года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от « _____ » _____ 20__ г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
- техническая экспертиза _____
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний

Дата «09» июня 2018г.

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Замечания устранены

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) goou-spo-ppt@yandex.ru
- Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 09.06.2018
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 09.06.2018
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _____ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Директор ГАПОУ МО «ППТ»,

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Специалист по ОТ ГАПОУ МО «ППТ»

Председатель Заполярнинской городской
Организации МОИ ООО «ВОИ»

Специалист 1 категории отдела строительства
и ЖКХ адм-ции Печенгского района

Начальник отдела по предоставлению
Населению выплат соц.характера ГОКУ

«ЦСПН по Печенгскому району»

Зам.директора по АХЧ ГАПОУ МО «ППТ»

Е.А. Будахина

С.Р. Бурякова

А.П. Копачева

А.И. Морозова

И.В. Московая

Е.А. Ткалич

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Г

Наименование объекта и организации

ГАПОУ МО «ППТ»

184421 Мурманская область Печенгский район пгт.Никель, ул.Сидоровича, д.14

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неоглаженные мероприятия (1 этап)	Отглаженные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2. Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3. Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Выделить и обозначить не менее 1 парковочного места для инвалидов 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона отвл.сотрудника для оказания помощи при посадке в трансп.средство и высадке из него 1.4. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	Оглаженные мероприятия (2 этап)	К - ДУим О-н ДУим О-в ДУим С-п ДУим С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим	после 1-го этапа	после 2-го этапа
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-Ч) 2.3 Порог на входе более 2,5см (К) 2.4. Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н,С-п) 2.5. Доводчик не функционирует 2.6. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредяющую функцию (С-п) 2.7. Неединообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч)	2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Установить нормативные поручни на лестнице и пандусах 2.4. Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 2.5. Приобрести мини-пандус для преодоления порогов	К - ДУим О-н ДУим О-в ДУим С-п ДУим С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим	К - ДУим О-н ДУим О-в ДУим С-п ДУим С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим	К ДУим О-н ДУим О-в ДУим С-п ДУим С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим

	<p>2.8. Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных пологов (С-ч)</p> <p>2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К)</p> <p>2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)</p>							
<p>3.</p>	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>2.8. Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных пологов (С-ч)</p> <p>2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К)</p> <p>2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>3.1 Установить поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>3.4. Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p> <p>3.5 Установить мини-пандус на лестнице перед гардеробом</p>	<p>К - ДУпп О-н ДУпп О-в ДУпп С-п ВВД С-ч ДУпп Г-п ДУпп Г-ч ДУпп У ДУпп</p>	<p>К - ДУим О-ч ДУим О-в ДУим С-п ДУпп С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим</p>	<p>К ДУим О-ч ДУим О-в ДУим С-п ДУпп С-ч ДУпп Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим</p>	

<p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложении труда</p>	<p>4.1 Высокий уровень прилавка в гардеробе (К)</p> <p>4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.4 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.5 Информация о помещениях не размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>4.6 Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2 Организовать допуск сурдопереводчика</p> <p>4.3 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>4.4 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения</p>	<p>4.1 Понизить уровень прилавка в гардеробе</p>	<p>С-п</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ВНД С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>С-п ДП</p>
<p>5.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)</p> <p>5.3 Допуск в помещение ограничен (Все)</p> <p>5.4 Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p> <p>5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</p>	<p>5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения</p> <p>5.2 Установить крючки для костылей и тростей</p>	<p>С-п</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ВНД С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	
<p>6.</p> <p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях 	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см.п. 1-5)</p> <p>6.4 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>С-п</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ВНД С-ч ДП Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДУ^{пп} С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата формирования «09» 06 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____

« _____ » _____ 20 _____ г.



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Печенгский политехнический техникум»
Наименование объекта и организации

184421 Мурманская область Печенгский район пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 14

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2020 (3 этап)	Согласно плану ремонтов	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2025 (3 этап)	Бюджетные средства Мурманской области	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		после 2020 (2 этап)	Бюджетные средства Мурманской области (МО)	Август 2020

3.1	По территории объекта			
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка информации об ОСИ на въезде на территорию - выделение и обозначение не 1 парковочного места для инвалидов - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 	Все категории	2019 (2 этап)	Внебюджетные средства образовательного учреждения (ОУ) Сентябрь 2019
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова (переговорное устройство) - информационное табло 	Все категории	2019 2 этап	Внебюджетные средства ОУ Август 2019
3.2	По входу в здание			
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала на входе - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов (2шт) 	Все категории К, О-н, С-ч	2019 (2 этап) после 2020 (2 этап)	Бюджетные средства МО Сентябрь 2020
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова (переговорное устройство) - мини-пандус - поручни 	Все категории К, О-н, С-ч	2019 2 этап после 2022 (2 этап)	Бюджетные средства МО Сентябрь 2020
3.3	По путям движения в здании			
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длинное марша - установка на 30см с тактильным обозначением уровня этажа - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней - замена ступеней лестницы перед гардеробом на пандус 	К, О-н, С-ч	после 2020 (2 этап)	Внебюджетные средства ОУ Сентябрь 2020

	К, О-н, С-ч	после 2022 (2 этап)	Внебюджетные средства ОУ	Сентябрь 2020
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни			
3.4	По зоне оказания услуг			
3.4.1	Ремонтные работы: - установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки - понижение уровня прилавка в гардеробе,	2019 (2 этап) после 2022 (2 этап)	Внебюджетные средства ОУ	Июль 2020
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационные таблички с дублированием рельефными знаками	после 2022 (2 этап)	Внебюджетные средства ОУ	Июль 2020
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям			
3.5.1	Ремонтные работы: - размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке - установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет - установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения - установка крючков для костылей и тростей	2019 2 этап после 2022 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Сентябрь 2022
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком) - информационный знак - мнемосхема	2019 (2 этап) после 2022 (2 этап)	Бюджетные средства МО	Сентябрь 2022
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	2019 (2 этап)	Средства не требуются	Сентябрь 2019
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	2025 (3 этап)	Бюджетные средства МО	Сентябрь 2025

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями					
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2020 (2 этап)	Бюджетные средства МО		Август 2020
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
3.7	По путям движения к объекту					
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2019 (2 этап)	Средства администрации района		Декабрь 2019
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2022 (2 этап)	Средства администрации района		Декабрь 2022

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2019 (2 этап)	Средства не требуются		Август 2019
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан	Все категории	2019	Средства не требуются		Август 2019

	(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)		(2 этап)	требуются	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2019 (2 этап)	Средства не требуются	Август 2019
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		2019 (2 этап)	По мере необходимости	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате			По мере необходимости	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019 (2 этап)	Средства не требуются	Август 2019

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Председатель Заполяринской городской организации
Мурманской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество



Копачева Антонина Ивановна

Фамилия, Имя, Отчество

3-99-2-91

Связи

Дата согласования «09» июля 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Г

Наименование объекта и организации

ГАПОУ МО «ЛПТ» (основной корпус)

184421 Мурманская область Печенгский район пгт.Никель, ул.Сидоровича, д.14

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p>Территория, прилегающая к зданию</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка 	<p>1.1. Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)</p> <p>1.2. Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)</p> <p>1.3. Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)</p>	<p>1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию</p> <p>1.2 Выделить и обозначить не менее 1 парковочного места для инвалидов</p> <p>1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона</p> <p>отв.сотрудника для оказания помощи при посадке в трансп.средство и высадке из него</p> <p>1.4. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н ВНД</p> <p>О-в ВНД</p> <p>С-п ВНД</p> <p>С-ч ВНД</p> <p>Г-п ВНД</p> <p>Г-ч ВНД</p> <p>У ВНД</p>	<p>К - ДУим</p> <p>О-н ДУим</p> <p>О-в ДУим</p> <p>С-п ДУим</p> <p>С-ч ДУим</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н ВНД</p> <p>О-в ВНД</p> <p>С-п ВНД</p> <p>С-ч ВНД</p> <p>Г-п ВНД</p> <p>Г-ч ВНД</p> <p>У ВНД</p>	<p>К - ДУим</p> <p>О-н ДУим</p> <p>О-в ДУим</p> <p>С-п ДУим</p> <p>С-ч ДУим</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>
2.	<p>Вход в здание</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-Ч)</p> <p>2.3 Порог на входе более 2,5см (К)</p> <p>2.4. Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н,С-п)</p> <p>2.5. Доводчик не функционирует</p> <p>2.6. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п)</p> <p>2.7. Неединообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч)</p>	<p>2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки</p> <p>2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом</p> <p>2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>2.1 Отрегулировать доводчик</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>2.3 Установить нормативные поручни на лестнице и пандусах</p> <p>2.4. Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p> <p>2.5. Приобрести мини-пандус для преодоления порогов</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н ВНД</p> <p>О-в ВНД</p> <p>С-п ВНД</p> <p>С-ч ВНД</p> <p>Г-п ВНД</p> <p>Г-ч ВНД</p> <p>У ВНД</p>	<p>К - ДУим</p> <p>О-н ДУим</p> <p>О-в ДУим</p> <p>С-п ДУим</p> <p>С-ч ДУим</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>	<p>К - ДУим</p> <p>О-н ДУим</p> <p>О-в ДУим</p> <p>С-п ДУим</p> <p>С-ч ДУим</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>

3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>2.8. Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p> <p>2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К)</p> <p>2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)</p> <p>3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4. Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все)</p> <p>3.5 Лестница не дублируется пандусами ил иными подъемными устройствами (К)</p> <p>3.6 Имеются перепады высот (К)</p> <p>3.7 Отсутствует контрастная маркировка ступеней лестниц (С-ч)</p> <p>3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>3.1 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длинное марша лестницы на 30см с тактильным обозначением уровня этажа</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>3.4. Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p> <p>3.5 Установить мини-пандус на лестнице перед гардеробом</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД</p>	<p>К - ДУим О-н ДУим О-в ДУим С-п ДУим С-ч ДУим Г-п ДУим Г-ч ДУим У ДУим</p>	
----	--	--	---	---	--	--	--

<p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания <p>Жилые помещения</p> <p>Места приложения труда</p>	<p>4.1 Высокий уровень прилавка в гардеробе (К)</p> <p>4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.4 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.5. Информация о помещениях не размещена на дверном полотне (Все)</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2 Организовать допуск сурдопереводчика</p> <p>4.3 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>4.4. Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения</p>	<p>4.1 Понизить уровень прилавка в гардеробе</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>
<p>5.</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) 	<p>5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)</p> <p>5.3 Допуск в помещение ограничен (Все)</p> <p>5.4 Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p> <p>5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</p>	<p>5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения</p> <p>5.2 Установить крючки для костылей и тростей</p>	<p>К - ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>	<p>К - ДЧ О-н ДЧ О-в ДЧ С-п ДЧ С-ч ДЧ Г-п ДЧ Г-ч ДЧ У ДЧ</p>		
<p>6.</p> <p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях 	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см.п.1.-5)</p> <p>6.4 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К ВНД О-н ВНД О-в ВНД С-п ВНД С-ч ВНД Г-п ВНД Г-ч ВНД У ВНД</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>	<p>К - ДП О-н ДП О-в ДП С-п ДП С-ч ДП Г-п ДП Г-ч ДП У ДП</p>		

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области «Печенгский политехнический техникум» (ГАОУ
МО «ППТ» - основной корпус)
наименование объекта и организации
184421 Мурманская область, Печенгский район, пгт.Никель, ул.Спортивная, д.14

адрес

1. Расположение объекта: *городская местность / сельская местность.*
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: *да / нет.*
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: *да / нет.*
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: *да / нет.*
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: *да / нет.*
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: *да / нет.*
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):
№ 3, №4 пр.Гвардейский, 24-магазин №5, КПП-1, АБК
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта 300м, время движения (пешком) 5-10 мин., имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь, есть перепады высоты на пути не обустроенные для проезда на коляске, регулируемый пешеходный переход.
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: *да / нет.*
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): *да / нет.*
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): *да / нет.*
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *да / нет.*